



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

Wrocław, dnia 27.11.2009 roku.

Według rozdzielnika

Informujemy, iż wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego p.n. „Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych”. Poniżej przedstawiam pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W opisie przedmiotu zamówienia brak jest podanej ilości przystanków i dojeżdż. Jaka jest ilość przystanków i dojeżdż w dźwigu?

Odpowiedź nr 1:

Ilość przystanków - cztery. Jedno dojeżdżie jest zewnętrzne z poziomu zero, pozostałe trzy dojeżdżia są wewnątrz budynku (Poziom-1, Poziom 1, Poziom 2).

Pytanie nr 2:

W opisie przedmiotu zamówienia podano wysokość nadszybia 2000. Nie jest możliwe wykonanie kabiny o wysokości 2100mm przy takiej wysokości nadszybia. Jaka jest rzeczywista wysokość nadszybia?

Odpowiedź nr 2:

Wysokość nadszybia wynosi 3510mm.

Pytanie nr 3:

Drzwi kabinowe – czy aby na pewno mają być wykonane ze stali nierdzewnej, a następnie pomalowane proszkowo? Jeśli tak, jaki kolor?

Odpowiedź nr 3:

Drzwi mają być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Malowanie proszkowe nie dotyczy.

Pytanie nr 4:

Niemożliwością jest zamontowanie poręczy na 3 ścianach kabiny. Pamiętajmy że mamy w niej 2 pary drzwi także do dyspozycji pod poręcz mamy tylko 2 ściany.

Odpowiedź nr 4:

Poręcz ma być zainstalowana wyłącznie na dwóch ścianach bocznych (ściana z panelem sterującym - podział na 2 mniejsze poręcze). Poręcz instalowana zgodnie ze standardami dla osób pełnosprawnych.

Pytanie nr 5:

Gdzie można znaleźć rysunki techniczne budynku?

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

Odpowiedź nr 5:

Rysunki techniczne budynku są dostępne na stronie www.projekty.wsb.wroclaw.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

Pytanie nr 6:

Czy cena serwisu za 24 miesiące ma być dodana do wartości zamówienia? Czy umowa serwisowa zostanie zawarta po realizacji zadania na oddzielnych warunkach.

Odpowiedź nr 6:

Cena gwarancji za 24 miesiące powinna być dodana do wartości zamówienia, opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 11 „Opis sposobu przygotowania oferty”, podpunkt 11.2. Umowa serwisowa zostanie zawarta w dniu podpisania umowy właściwej na dostawę i montaż windy.

Pytania nr 7:

W Załączniku 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wysokość podnoszenia jest podana 16,28 m a w rysunkach technicznych wysokość podnoszenia wynosi 6,94 m. Który wymiar jest właściwy?

Odpowiedź nr 7:

Wymiar właściwy jest podany na rysunkach technicznych.

Pytanie nr 8:

Czy autodialer jest łączony z telefonem alarmowym poprzez linię analogową czy też GSM?

Odpowiedź nr 8:

Połączenie ma być linią analogową.

Pytanie nr 9:

Wysokość nadszybia – w załączniku nr 7 do SIWZ – podajecie Państwo, że wynosi ona 3510 mm, natomiast po przeanalizowaniu załączonych rysunków stwierdziliśmy, że wynosi ona około 4,4 m. Jaki wymiar jest właściwy?

Odpowiedź nr 9:

Wysokość nadszybia w załączniku nr 7 do SIWZ została określona na podstawie Rysunku technicznego. Rysunek został uzupełniony o dodatkowy wymiar, o który Państwo pytają. W związku z czym wysokość nadszybia wynosi 4315mm.

Pytanie nr 10:

Jakie jest dokładny termin gwarancji?

Odpowiedź nr 10:

Dokładny termin gwarancji wynosi 24 miesiące.



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

Pytanie nr 11:

Co rozumiecie Państwo pod pojęciem świadczenia usługi serwisowej w terminie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę i czy nie mylicie Państwo serwisu z konserwacją windy – tj. czy zapis ten dotyczy serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w dołączonym wzorze karty gwarancyjnej czy też dotyczy przeglądów konserwacyjnych dokonanych przez uprawnionego konserwatora 1 raz w miesiącu oraz 1 raz w roku badanie okresowe wymaganych przez UDT, które dokonywane są na podstawie odrębnej umowy czy też cenę konserwacji dźwigu w okresie gwarancji należy uwzględnić w cenie?

Odpowiedź nr 11:

Świadczenie usługi serwisowej polega na likwidacji zgłoszonej awarii Wykonawcy przez Zleceniodawcę. Usługa serwisowa powinna być dostępna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, szczegółowe warunki czasowe są opisane w punkcie 6 „Warunki Gwarancji i Konserwacji” załącznika nr 7 do SIWZ.

Usługa konserwacji polega na co miesięcznym przeglądzie konserwacyjnym oraz raz do roku usłudze badania okresowego wymaganego przez UDT.

Cenę badania okresowego wymaganego przez UDT pokrywa Zleceniodawca.

Cenę konserwacji należy uwzględnić w cenie gwarancji obowiązującej 24 miesiące od momentu dopuszczenia windy do użytkowania przez stosowne urzędy.

Pytanie nr 12:

Na rzutach nie ma podanych wymiarów węglarek.

Odpowiedź nr 12:

Proszę o wyjaśnienie pojęcia „Węglarek”.

Jeśli chodzi o węglarki jest możliwość dopasowania ich do potrzeb montowanych drzwi. Z tego powodu wymiar nie był podawany.

Pytanie nr 13:

Czy jest możliwość otrzymania dokładnie zwymiarowanego rzutu z windą?

Odpowiedź nr 13:

Dostępne rzuty na stronie www.projekty.wsb.wroclaw.pl w zakładce Zamówienie Publiczne są jedynymi rzutami jakie posiadamy.

Pytanie nr 14:

Czy przed montażem windy są możliwe drobne korekty wymiaru otworu drzwiowego, które mogłyby wykonać budowa?

Odpowiedź nr 14:

Oczywiście taka możliwość istnieje. SIWZ przygotowany przez Zleceniodawcę jest zgodny z Art.7. ust.1, Art. 22 ust.2 oraz Art. 29 ust. 1 i 2 PZP z dnia 29 stycznia 2004r., czyli zgodnie z zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji.