



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

Wrocław, dnia 27.11.2009 roku.

### Według rozdzielnika

Informujemy, iż wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego p.n. „Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych”. Poniżej przedstawiam pytania i odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

W opisie przedmiotu zamówienia brak jest podanej ilości przystanków i dojeżdż. Jaka jest ilość przystanków i dojeżdż w dźwigu?

**Odpowiedź nr 1:**

Ilość przystanków - cztery. Jedno dojeżdżie jest zewnętrzne z poziomu zero, pozostałe trzy dojeżdżia są wewnątrz budynku (Poziom-1, Poziom 1, Poziom 2).

**Pytanie nr 2:**

W opisie przedmiotu zamówienia podano wysokość nadszymbia 2000. Nie jest możliwe wykonanie kabiny o wysokości 2100mm przy takiej wysokości nadszymbia. Jaka jest rzeczywista wysokość nadszymbia?

**Odpowiedź nr 2:**

Wysokość nadszymbia wynosi 3510mm.

**Pytanie nr 3:**

Drzwi kabinowe – czy aby na pewno mają być wykonane ze stali nierdzewnej, a następnie pomalowane proszkowo? Jeśli tak, jaki kolor?

**Odpowiedź nr 3:**

Drzwi mają być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Malowanie proszkowe nie dotyczy.

**Pytanie nr 4:**

Niemożliwością jest zamontowanie poręczy na 3 ścianach kabiny. Pamiętajmy że mamy w niej 2 pary drzwi także do dyspozycji pod poręcz mamy tylko 2 ściany.

**Odpowiedź nr 4:**

Poręcz ma być zainstalowana wyłącznie na dwóch ścianach bocznych (ściana z panelem sterującym - podział na 2 mniejsze poręcze). Poręcz instalowana zgodnie ze standardami dla osób pełnosprawnych.

**Pytanie nr 5:**

Gdzie można znaleźć rysunki techniczne budynku?

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

**Odpowiedź nr 5:**

Rysunki techniczne budynku są dostępne na stronie [www.projekty.wsb.wroclaw.pl](http://www.projekty.wsb.wroclaw.pl) w zakładce Zamówienia Publiczne.

**Pytanie nr 6:**

Czy cena serwisu za 24 miesiące ma być dodana do wartości zamówienia? Czy umowa serwisowa zostanie zawarta po realizacji zadania na oddzielnych warunkach.

**Odpowiedź nr 6:**

Cena gwarancji za 24 miesiące powinna być dodana do wartości zamówienia, opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 11 „Opis sposobu przygotowania oferty”, podpunkt 11.2. Umowa serwisowa zostanie zawarta w dniu podpisania umowy właściwej na dostawę i montaż windy.

**Pytania nr 7:**

W Załączniku 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wysokość podnoszenia jest podana 16,28 m a w rysunkach technicznych wysokość podnoszenia wynosi 6,94 m. Który wymiar jest właściwy?

**Odpowiedź nr 7:**

Wymiar właściwy jest podany na rysunkach technicznych.

**Pytanie nr 8:**

Czy autodialer jest łączony z telefonem alarmowym poprzez linię analogową czy też GSM?

**Odpowiedź nr 8:**

Połączenie ma być linią analogową.

**Pytanie nr 9:**

Wysokość nadszybia – w załączniku nr 7 do SIWZ – podajecie Państwo, że wynosi ona 3510 mm, natomiast po przeanalizowaniu załączonych rysunków stwierdziliśmy, że wynosi ona około 4,4 m. Jaki wymiar jest właściwy?

**Odpowiedź nr 9:**

Wysokość nadszybia w załączniku nr 7 do SIWZ została określona na podstawie Rysunku technicznego. Rysunek został uzupełniony o dodatkowy wymiar, o który Państwo pytają. W związku z czym wysokość nadszybia wynosi 4315mm.

**Pytanie nr 10:**

Jakie jest dokładny termin gwarancji?

**Odpowiedź nr 10:**

Dokładny termin gwarancji wynosi 24 miesiące.



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

**Pytanie nr 11:**

Co rozumiecie Państwo pod pojęciem świadczenia usługi serwisowej w terminie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę i czy nie mylicie Państwo serwisu z konserwacją windy – tj. czy zapis ten dotyczy serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w dołączonym wzorze karty gwarancyjnej czy też dotyczy przeglądów konserwacyjnych dokonanych przez uprawnionego konserwatora 1 raz w miesiącu oraz 1 raz w roku badanie okresowe wymaganych przez UDT, które dokonywane są na podstawie odrębnej umowy czy też cenę konserwacji dźwigu w okresie gwarancji należy uwzględnić w cenie?

**Odpowiedź nr 11:**

Świadczenie usługi serwisowej polega na likwidacji zgłoszonej awarii Wykonawcy przez Zleceniodawcę. Usługa serwisowa powinna być dostępna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, szczegółowe warunki czasowe są opisane w punkcie 6 „Warunki Gwarancji i Konserwacji” załącznika nr 7 do SIWZ.

Usługa konserwacji polega na co miesięcznym przeglądzie konserwacyjnym oraz raz do roku usłudze badania okresowego wymaganego przez UDT.

Cenę badania okresowego wymaganego przez UDT pokrywa Zleceniodawca.

Cenę konserwacji należy uwzględnić w cenie gwarancji obowiązującej 24 miesiące od momentu dopuszczenia windy do użytkowania przez stosowne urzędy.

**Pytanie nr 12:**

Na rzutach nie ma podanych wymiarów węglarek.

**Odpowiedź nr 12:**

Proszę o wyjaśnienie pojęcia „Węglarek”.

Jeśli chodzi o węglarki jest możliwość dopasowania ich do potrzeb montowanych drzwi. Z tego powodu wymiar nie był podawany.

**Pytanie nr 13:**

Czy jest możliwość otrzymania dokładnie zwymiarowanego rzutu z windą?

**Odpowiedź nr 13:**

Dostępne rzuty na stronie [www.projekty.wsb.wroclaw.pl](http://www.projekty.wsb.wroclaw.pl) w zakładce Zamówienie Publiczne są jedynymi rzutami jakie posiadamy.

**Pytanie nr 14:**

Czy przed montażem windy są możliwe drobne korekty wymiaru otworu drzwiowego, które mogłyby wykonać budowa?

**Odpowiedź nr 14:**

Oczywiście taka możliwość istnieje. SIWZ przygotowany przez Zleceniodawcę jest zgodny z Art.7. ust.1, Art. 22 ust.2 oraz Art. 29 ust. 1 i 2 PZP z dnia 29 stycznia 2004r., czyli zgodnie z zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji.



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

**Pytanie nr 15:**

Witam jestem przedstawicielem firmy dźwigowej (....) która chce przystąpić do przetargu przez Państwa organizowanego. O ile to możliwe chciałbym się z Panem spotkać w poniedziałek na obiekcie i dokonać wizji lokalnej. Gdyż z dokumentacji tak naprawdę nie wiele wynika.

**Odpowiedź nr 15:**

Zgodnie z punktem 8.2. SIWZ oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub e-mailem. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław pokój 125, fax. (071) 733 64 43 e-mail: [hubert.br@wsb.wroclaw.pl](mailto:hubert.br@wsb.wroclaw.pl) z dopiskiem Hubert Zieliński. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej a z pytania nie wynika na czym polega problem wykonawcy dotyczący przygotowania oferty. W przekonaniu zamawiającego opis przedmiotu zamówienia jest kompletny. Jeśli jednak wykonawca ma wątpliwości może zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 8 SIWZ otrzymać odpowiedzi na zadane pytania.