



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

Wrocław, dnia 26.11.2009 roku.

### Według rozdzielnika

Dotyczy: zmiany treści SIWZ na zadaniu p.n. „Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych”.

1) Załącznik nr 7 w Opisie przedmiotu zamówienia o brzmieniu:

Wysokość nadszybia 3510 mm

otrzymuje nowe brzmienie:

Wysokość nadszybia 4315 mm

2) Załącznik nr 7 w Opisie przedmiotu zamówienia o brzmieniu:

11.1. „Przegląd podstawowy będzie wykonany podczas każdego przeglądu. Zapewnieniu bezawaryjnej pracy urządzenia. W zależności od typu urządzenia, (..)”

otrzymuje nowe brzmienie:

11.1. „Przegląd podstawowy będzie wykonany podczas każdego przeglądu. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia. W zależności od typu urządzenia, (..)”

3) Załącznik nr 7 w Opisie przedmiotu zamówienia:

Punkt 11.2. zostaje usunięty.

4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o brzmieniu:

3.6. „Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy na Windę od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i w tym okresie będzie świadczyć usługę serwisu w terminach określonych w punkcie 3.6.”

otrzymuje nowe brzmienie:

3.6. „Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy na Windę od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i w tym okresie będzie świadczyć usługę serwisu w terminach określonych w punkcie 3.5.”.



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

5) Załącznik nr 6 w Opisie przedmiotu zamówienia o brzmieniu:

§ 14 Punkt 3

„Warunki gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej windy.”

otrzymuje nowe brzmienie:

§ 14 Punkt 3

„Warunki gwarancji zostaną określone w Załączniku 7 do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.”

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Informujemy, iż wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego p.n. „Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych”. Poniżej przedstawiam pytania i odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

W opisie przedmiotu zamówienia brak jest podanej ilości przystanków i dojeżdż. Jaka jest ilość przystanków i dojeżdż w dźwigu?

**Odpowiedź nr 1:**

Ilość przystanków - cztery. Jedno dojeżdżie jest zewnętrzne z poziomu zero, pozostałe trzy dojeżdżia są wewnątrz budynku (Poziom-1, Poziom 1, Poziom 2).

**Pytanie nr 2:**

W opisie przedmiotu zamówienia podano wysokość nadszybia 2000. Nie jest możliwe wykonanie kabiny o wysokości 2100mm przy takiej wysokości nadszybia. Jaka jest rzeczywista wysokość nadszybia?

**Odpowiedź nr 2:**

Wysokość nadszybia wynosi 3510mm.

**Pytanie nr 3:**

Drzwi kabinowe – czy aby na pewno mają być wykonane ze stali nierdzewnej, a następnie pomalowane proszkowo? Jeśli tak, jaki kolor?

**Odpowiedź nr 3:**

Drzwi mają być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Malowanie proszkowe nie dotyczy.



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

**Pytanie nr 4:**

Niemożliwością jest zamontowanie poręcz na 3 ścianach kabiny. Pamiętajmy że mamy w niej 2 pary drzwi także do dyspozycji pod poręcz mamy tylko 2 ściany.

**Odpowiedź nr 4:**

Poręcz ma być zainstalowana wyłącznie na dwóch ścianach bocznych (ściana z panelem sterującym - podział na 2 mniejsze poręcze). Poręcz instalowana zgodnie ze standardami dla osób pełnosprawnych.

**Pytanie nr 5:**

Gdzie można znaleźć rysunki techniczne budynku?

**Odpowiedź nr 5:**

Rysunki techniczne budynku są dostępne na stronie [www.projekty.wsb.wroclaw.pl](http://www.projekty.wsb.wroclaw.pl) w zakładce Zamówienia Publiczne.

**Pytanie nr 6:**

Czy cena serwisu za 24 miesiące ma być dodana do wartości zamówienia? Czy umowa serwisowa zostanie zawarta po realizacji zadania na oddzielnych warunkach.

**Odpowiedź nr 6:**

Cena gwarancji za 24 miesiące powinna być dodana do wartości zamówienia, opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 11 „Opis sposobu przygotowania oferty”, podpunkt 11.2. Umowa serwisowa zostanie zawarta w dniu podpisania umowy właściwej na dostawę i montaż windy.

**Pytania nr 7:**

W Załączniku 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wysokość podnoszenia jest podana 16,28 m a w rysunkach technicznych wysokość podnoszenia wynosi 6,94 m. Który wymiar jest właściwy?

**Odpowiedź nr 7:**

Wymiar właściwy jest podany na rysunkach technicznych.

**Pytanie nr 8:**

Czy autodialer jest łączony z telefonem alarmowym poprzez linię analogową czy też GSM?

**Odpowiedź nr 8:**

Połączenie ma być linią analogową.



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

**Pytanie nr 9:**

Wysokość nadszybia – w załączniku nr 7 do SIWZ – podajecie Państwo, że wynosi ona 3510 mm, natomiast po przeanalizowaniu załączonych rysunków stwierdziliśmy, że wynosi ona około 4,4 m. Jaki wymiar jest właściwy?

**Odpowiedź nr 9:**

Wysokość nadszybia w załączniku nr 7 do SIWZ została określona na podstawie Rysunku technicznego. Rysunek został uzupełniony o dodatkowy wymiar, o który Państwo pytają. W związku z czym wysokość nadszybia wynosi 4315mm.

**Pytanie nr 10:**

Jakie jest dokładny termin gwarancji?

**Odpowiedź nr 10:**

Dokładny termin gwarancji wynosi 24 miesiące.

**Pytanie nr 11:**

Co rozumiecie Państwo pod pojęciem świadczenia usługi serwisowej w terminie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę i czy nie mylicie Państwo serwisu z konserwacją windy – tj. czy zapis ten dotyczy serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w dołączonym wzorze karty gwarancyjnej czy też dotyczy przeglądów konserwacyjnych dokonanych przez uprawnionego konserwatora 1 raz w miesiącu oraz 1 raz w roku badanie okresowe wymaganych przez UDT, które dokonywane są na podstawie odrębnej umowy czy też cenę konserwacji dźwigu w okresie gwarancji należy uwzględnić w cenie?

**Odpowiedź nr 11:**

Świadczenie usługi serwisowej polega na likwidacji zgłoszonej awarii Wykonawcy przez Zleceniodawcę. Usługa serwisowa powinna być dostępna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, szczegółowe warunki czasowe są opisane w punkcie 6 „Warunki Gwarancji i Konserwacji” załącznika nr 7 do SIWZ.

Usługa konserwacji polega na co miesięcznym przeglądzie konserwacyjnym oraz raz do roku usłudze badania okresowego wymaganego przez UDT.

Cenę badania okresowego wymaganego przez UDT pokrywa Zleceniodawca.

Cenę konserwacji należy uwzględnić w cenie gwarancji obowiązującej 24 miesiące od momentu dopuszczenia windy do użytkowania przez stosowne urzędy.